163313061824
有效期至2024年04月27日止

编码：CDJC-JL-2018-33.1

检验检测报告

报告编号：W20210052

样品名称：二水厂清水池出厂水

委托单位：承德县滦阳城市供水服务有限公司

检验类别：委托检验

报告发送日期：2021年2月11日

河北省城市供水水质监测网承德监测站

报告说明

1. 检验检测报告无“河北省城市供水水质监测网承德监测站检验检测专用章”及其骑缝章、CMA 章无效。
2. 未经本监测站批准，不得复制或部分复制检验检测报告；复制或部分复制的检验检测报告未重新加盖“河北省城市供水水质监测网承德监测站检验检测专用章”无效。
3. 检验检测报告无制表、审核、签发人签字无效。
4. 检验检测报告仅对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责，检验检测结果仅反映对该样品的评价。
5. 本监测站不负责抽样的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对客户提供的样品来源信息，本监测站不负责其真实性。
6. 检验检测报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
7. 委托方对检验检测报告若有异议，应于收到检验检测报告之日起七日内通知本机构，逾期不予受理。

地　　址：承德供水集团有限公司开发区二水厂院内

邮政编码：067000

电　　话：2059185

编码：CDJC-JL-2018-33.1

河北省城市供水水质监测网承德监测站检验报告

报告编号： W20210052

检 验 结 果

序号	检测项目	检测方法	GB 5749—2006限值	检测值	结果评价
1	总大肠菌群(CFU /100mL)	GB/T5750.12-2006中2.2	不得检出	未检出	符合规定
2	耐热大肠菌(CFU /100mL)	GB/T5750.12-2006中3.2	不得检出	未检出	符合规定
3	大肠埃希氏菌(CFU /100mL)	GB/T5750.12-2006中4.2	不得检出	未检出	符合规定
4	菌落总数(CFU /mL)	GB/T5750.12-2006中1.1	100	未检出	符合规定
5	砷（mg/L）	GB/T5750.6-2006中6.1	0.01	0.0005	符合规定
6	镉（mg/L）	GB/T5750.6-2006中9.1	0.005	<0.0005	符合规定
7	铬（六价）（mg/L）	GB/T5750.6-2006中10.1	0.05	<0.01	符合规定
8	铅（mg/L）	GB/T5750.6-2006中11.1	0.01	<0.005	符合规定
9	汞（mg/L）	GB/T5750.6-2006中8.1	0.001	<0.00005	符合规定
10	硒（mg/L）	GB/T5750.6-2006中7.1	0.01	<0.0005	符合规定
11	氰化物（mg/L）	GB/T5750.5-2006中4.1	0.05	<0.002	符合规定
12	氟化物（mg/L）	GB/T5750.5-2006中3.2	1.0	0.33	符合规定
13	硝酸盐(以N计)（mg/L）	GB/T5750.5-2006中5.2	10 地下水源限制时为20	12.8	符合规定
14	三氯甲烷（mg/L）	GB/T 5750.10-2006中1	0.06	<0.0005	符合规定
15	四氯化碳（mg/L）	GB/T 5750.8-2006中1.2	0.002	<0.0005	符合规定
16	色度（度）	GB/T5750.4-2006中1.1	不超过15度	<5	符合规定
17	浑浊度（NTU）	GB/T5750.4-2006中2.1	1 水源与净水技术条件限制时为3	0.18	符合规定
18	臭和味（强度）	GB/T5750.4-2006中3.1	无异臭、异味	无	符合规定
19	肉眼可见物（文字描述）	GB/T5750.4-2006中3.1	不得含有	无	符合规定
20	pH	GB/T5750.4-2006中5.1	6.5~8.5	8.07	符合规定
21	铝（mg/L）	GB/T5750.6-2006中1.1	0.2	<0.008	符合规定
22	铁（mg/L）	GB/T5750.6-2006中2.1	0.3	<0.20	符合规定
23	锰（mg/L）	GB/T5750.6-2006中3.1	0.1	<0.10	符合规定
24	铜（mg/L）	GB/T5750.6-2006中4.2	1.0	<0.15	符合规定
25	锌（mg/L）	GB/T5750.6-2006中5.1	1.0	<0.05	符合规定
26	氯化物（mg/L）	GB/T5750.5-2006中2.2	250	37.6	符合规定
27	硫酸盐（mg/L）	GB/T5750.5-2006中1.2	250	74.4	符合规定
28	溶解性总固体（mg/L）	GB/T5750.4-2006中8.1	1000	484	符合规定
29	总硬度(以$CaCO_3$计)（mg/L）	GB/T5750.4-2006中7.1	450	313	符合规定
30	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）(mg/L)	GB/T5750.7-2006中1.1	3	1.27	符合规定
31	挥发酚类(以苯酚计)（mg/L）	GB/T5750.4-2006中9.1	0.002	<0.002	符合规定
32	阴离子合成洗涤剂（mg/L）	GB/T5750.4-2006中10.2	0.3	<0.025	符合规定
33	总α放射性(Bq/L)	GB/T5750.13-2006中1.1	0.5	<0.016	符合规定
34	总β放射性(Bq/L)	GB/T5750.13-2006中2.1	1	0.0357	符合规定
35	氯气及游离氯制剂(游离氯)（mg/L）	GB/T5750.11-2006中1.2	≥0.30且≤4	0.10	符合规定

签发：刘艳秦　　审核：[illegible]　　制表：[illegible]

编码：CDJC-JL-2018-33.1

河北省城市供水水质监测网承德监测站检验报告

报告编号： W20210052

样品信息及结果评价

采样单位	承德县滦阳城市供水服务有限公司				
采样地点	二水厂清水池				
采样人	王济康			采样计划	—
样品编号	W20210052	采样日期	2021.2.2	采样条件	—
样品种类	生活饮用水	送样日期	2021.2.2	样品状态	无色透明
检测日期	2021.2.2-11		报告发出日期		2021.2.11

检测项目：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以$CaCO_3$计)、耗氧量（COD_{Mn}法,以O_2计）、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、总α放射性、总β放射性、游离氯35项。

主检仪器：GHP-9160D隔水式培养箱、HPX-9162MBE电热恒温培养箱、HPX-9082MBE电热恒温培养箱、GC2010气相色谱仪(质FC-18)、ICS1500离子色谱仪、UV-2401PC紫外可见分光光度计、AA-6800原子吸收分光光度计、AA-7000原子吸收分光光度计、AFS-9700原子荧光光度计、BH1216III型二路低本底α、β测量仪等。。

主检人员：吴迪、丁倩、李姣、于晓琨等。

评价标准：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）。

检验结论：本样品所检测项目符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）规定。

签发：刘艳秦　　审核：辛凤艳　　制表：[illegible]